

工事件名：近江八幡市立総合医療センター職員駐車場整備工事

質 疑 回 答 書

No.	根拠図書	質疑	回答
1	仕様書・図面	仕様書では車止め工で記載されていますが、図面では駒止ブロック(アンカーボルト)になっております。どちらで積算したらよいですか？又、寸法・アンカーの種類を教えてください。	車止め工で、幅=600 高さ=100 参考図を添付いたしますので、同等以上でお願いします。
2	仕様書・図面	自由勾配側溝横断用は何処の材料でもよいのですか？図面にはCドレンと記入ありますが、仕様書には記入がありません。仕様書にはグレーチングも記入無いですが細目・すべり止め・ボルト固定・キャップは必要ですか？	自由勾配横断側溝はCドレンを訂正し、25t用(グレーチング込み・普通目すべり止め・ボルト固定)とします。
3	仕様書	集水柵のグレーチング仕様を教えてください。	落とし込みタイプの細目です。
4	仕様書・図面	区画線溶融式 緑色 W=90cmで本工事は記載有りますが、1次・2次ともに溶融式(白) W=150になっています。どちらが正ですか？	仕様書を正とし、W=150(白) 12.3mで積算願います。
5	仕様書	車止めの詳細がありませんが、寸法を教えてください。	1の回答による。
	その他	追補	仕様書と図面にズレがある部分につきましては、落札後協議をお願いいたします。